

Сведения о результатах внешних проверок: за 2020 год

№ п/п	Дата проведения	Наименование надзорного органа	Тема контрольного мероприятия	Проверяемый период	Выявленные нарушения	Предложения по устранению нарушений
1	13.02.2020	Киришская городская прокуратура и ОНД и ПРГУ МЧС России по ЛО	Исполнение законодательства при обеспечении антитеррористической защищенности и пожарной безопасности	с 13.02.2020 по 13.05.2020	Отсутствие в здании устройства молниезащиты, проекта молниезащиты, протоколов измерений сопротивлений заземлений разрядников и молниеотводов	Принять меры по устранению допущенных нарушений закона
2	20.02.2020	Роспотребнадзор Ленинградской области по Киришскому району (плановая)	Надзор за соблюдением законодательства по САНПИНу и техническом регулировании	с 02.03.2020 по 30.03.2020	Хранение столовых приборов в кассетах в вертикал. положении ручками вниз, температурный режим в холодильнике выше нормы, сок яблочный для детского питания не в правильных упаковках по объему	Устранить допущенные нарушения в соблюдении законодательства
3	10.04.2020	Прокуратура и Роспотребнадзор Ленинградской области по Киришскому району (внеплановая)	Соблюдение требований санитарного законодательства в сфере соблюдения дезинфекционного режима в ДОУ	10.04.2020	Ежедневная дезинфекция помещений без учета нормы расхода и концентрации дез. средств, не в полном объеме антисептические средства для сотрудников	Устранить допущенные нарушения в сфере соблюдения дезинфекционного режима
4	27.08.2020	МЧС России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (в Киришском р-не)	Соблюдение требований пожарной безопасности №2-14-67-117	С 03.08.2020 по 28.08.2020г.	Замечаний нет	Предложение нет
5	16.12.2020	МЧС России по Киришскому району	Правила противопожарного режима	16.12.2020	Двери эв. выходов 1 этажа без свободного открывания изнутри без ключа	Устранено